



拡幅わく 認 06-09-98
(ブラケット枠)

認定合格証

STB-17 (K-4161)


上記の仮設機材は仮設機材認定基準に合格したので
仮設工業会認定規程第7条により本証を交付する

平成8年11月30日

株式会社 大和工業所
千葉工場

殿


社団法人 仮設工業
会長 前



平成8年11月30日

試験成績表

社団法人仮設工業会会長



申請者名 株式会社大和工業所 千葉工場

供試体の種類, 型式及び数量 拡幅わく STB-17 5枚
(ブラケット枠)

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 試験方法は、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格（労働省告示第103号）による。
3. 試験結果 次のとおり。


3-1 脚柱載荷による圧縮試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5	平均値
強度 Kg	8000以上	8000以上	8000以上	8000以上	8000以上	—
労働省規格による値	5400kg以上					

3-2 交さ筋かいピンの引張試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5	平均値
強度 Kg	950	780	1010	980	860	916
労働省規格による値	600Kg以上					

(構造図)



品名	数量	仕様
5113・03・01STKM-17C	5	517アルミ007
61120・23・01STK-400	1	鋼管
7120・23・01STK-400	1	鋼管
61121・23・01STK-500	1	鋼管
5	1	鋼管
4	1	鋼管
3	1	鋼管
2	1	鋼管
1112・23・01STK-500	1	鋼管