



認定番号 15-09-100

認定合格証

壁つなぎ用金具

YII-1925

YII-2434

YII-3352

YII-5072

YII-7092


YII-90112

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成14年 7月31日

ユハラ工業株式会社 殿
(吉川工場)

社団法人 仮設工
会 長 木 下





平成14年 7月31日

試験成績書

社団法人 仮設工業会 会長 木下



申請者 ユハラ工業(株) 吉川工場

供試体の種類、型式及び数量 壁つなぎ用具 YII-90112 10個

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)による。
3. 試験結果 次のとおり。


3-1 引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	22.3	22.8	22.7	22.8	22.5	22.6
厚生労働省規格による値	8.83 kN 以上					

3-2 圧縮試験

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 kN	13.8	13.6	13.3	15.0	11.6	13.4
厚生労働省規格による値	8.83 kN 以上					

(構造図)



型式	A寸法	B寸法
YII-1925	190	250
YII-2434	240	340
YII-3352	330	520
YII-5072	500	720
YII-7092	700	920
YII-90112	900	1120

番号	名称	材質	個数	摘要
⑧	寸切ボルト	SWRCH10R	1	φ8
⑦	寸切ボルト	SWRCH10R	1	φ8
⑥	ナット	NHB20	1	W1/2
⑤	自在パイプ	STKM11A	1	φ22.2x2.3
④	調節ネジ	SWCH10R	1	IVY-W1/2
③	内パイプ	STK400	1	φ27.2x1.9
②	外パイプ	STKM12B	1	φ31.8x1.6
①	兼用クランプ	NKHA540F	1	t=3.15