



認定番号 1007-00201-59

# 認定合格証

幅木

JHB-183T (JHB-180T, JHB-153T, JHB-150T, JHB-123T, JHB-120T,  
JHB-093T, JHB-090T, JHB-063T, JHB-060T, JHB-183,  
JHB-180, JHB-153, JHB-150, JHB-123, JHB-120, JHB-093,  
JHB-090, JHB-063, JHB-060)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 7月31日

JFE 機材フォーミング株式会社 殿  
(松戸工場)

社団法人 仮設工業  
会長 鈴木





# 試験成績書

総数 2頁中の 2頁  
試験番号 1007-00201-5901

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 幅木 JHB-183T 10枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、幅木による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果


### (1) 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつりさげた時の水平たわみ量 mm	18.5	13.2	16.0	18.6	19.3
認定基準による値	100 mm 以下				

### (2) 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
85kgの重りをつりさげた時の鉛直たわみ量 mm	5.9	5.8	5.1	5.3	5.9
認定基準による値	10 mm 以下				

構造図



品番	品名	形状・寸法	材質	数量	質量(kg)	品番	品名	形状・寸法	材質	数量	質量(kg)
1	幅木	0.8t	SZACH	1	2.67	4-1	クサビ A	3.2t	SZACH	1	0.17
2-1	位置決めプレート A	2.3t	SGH400	1	0.24	4-2	クサビ B	3.2t	SGH400	1	0.17
2-2	位置決めプレート B	2.3t	SGH400	1	0.24	5	吹き上げ防止金具	2.3t	SGH400	1	0.22
3-1	昇えプレート A	2.3t	SGH400	1	0.20	6	吹き上げ防止金具受	1.15t	SGH400	1	0.10
3-2	昇えプレート B	2.3t	SGH400	1	0.20						