



認定番号 0810-05201-08

認定合格証

交さ筋かい


A-14 (A-06, A-07, A-08, A-09, A-9, A-11, A-12, A-012, A-13, A-16, A-16A, A-16B, A-16C, A-16S, A-18, A-19, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-0509, B-0512, B-0518, B-0515, B-0709, B-0712, B-0715, B-0718, B-1212, B-1215, B-1218)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成20年10月31日

信和株式会社 殿
(本社工場)

社団法人 仮設工
会長 鈴木





試験成績書

総数 16頁中の 3頁
試験番号 0810-05201-0801


1. 仮設機材の種類、型式及び数量 交さ筋かい A-14 10本
2. 試験方法 労働省告示第103号(昭和56年12月25日)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格、第1章わく組足場用の部材、第2節交さ筋かいによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の規格に適合している。
4. 試験結果

圧縮試験

供試体組 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	10.49	8.53	8.25	8.46	8.31	8.80
厚生労働省規格による値	7.35 kN 以上					

注:平均値については、本会の認定基準により定めたものである。

構造図



番号	部品名	個数	材料
1	筋交い材	2	STK400 φ21.9
2	ヒンジピン	1	SWRM20
3	半丸ワッシャー	2	
4	平ワッシャー	1	