



認定番号 1011-02201-05

認定合格証

簡易わく

FT-617A (FT-617, MT-617A, MT-617ANT, MT-617ANK, MT-617)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(八千代工場)

社団法人 仮設工
会長 鈴木





試験成績書

総数 27頁中の 6頁
試験番号 1011-02201-0501

- 仮設機材の種類、型式及び数量 簡易わく FT-617A 5枚
- 試験方法 労働省告示103号(昭和56年12月25日)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格、第1章わく組足場用の部材、第1節建わくによる。
- 構造等 構造図のとおりで、上記の規格に適合している。
- 試験結果

(1)圧縮試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	76.1	71.6	77.6	77.8	73.6	75.3
認定基準による値	63.7 kN以上					68.6kN以上

(2)たわみ試験


供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重9.81kN時の鉛直たわみ mm	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4
認定基準による値	10mm以下				

(3)引張試験(交さ筋かいピン)

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	12中止	12中止	12中止	12中止	12中止	-
認定基準による値	5.88 kN 以上					6.37kN以上

注:平均値については、本会の認定基準により定めたものである。

構造図



4	交さ筋かいピン	SS400	φ13
3	補剛材	STR400	φ27.2×2.0
2	横架材	STR500	φ42.7×2.5
1	脚柱	STR500	φ42.7×2.5
品番	品名	材質	寸法