

認定番号 0806-01801-54

認定合格証

アルミニウム合金製可搬式作業台

● CSR180WD-G (CSR180WF-G, CSR180WM-G)
CSX180 (CSX180S)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする


認定日 平成20年 6月30日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫第1工場)

社団法人 仮設工業
会 長 鈴木



試験成績書



総数 3頁中の 2頁
試験番号 0806-01801-5401

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 アルミニウム合金製可搬式作業台 CSR180WD-G 6台
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、アルミニウム合金製可搬式作業台による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

(1) たわみ及び曲げ試験

供試体 No.	1	2	3
1.47kN時の鉛直たわみmm	4.8	4.9	4.9
強度 kN	9中止	9中止	9中止
認定基準による値	鉛直たわみ 10mm 以下、強度 4.41 kN 以上		

(2) 強度試験

供試体 No.	4	5	6	平均値
強度 kN	38.84	39.80	39.76	39.46
認定基準による値	8.82 kN 以上			

(3) 踏さんの曲げ試験

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度 kN	4.36	4.45	4.24	4.35
認定基準による値	2.94 kN 以上			

(4) 安定度試験

供試体 No.	1	2	3
水平力15kg時の転倒の有無	無	無	無
認定基準による値	転倒しないこと。		

構造図

