



認定番号 0802-01801-42

認定合格証

階段枠

ALK919B (ALKM9178, ALK9178)

ALK1819U (ALK917U, ALKM917U, ALKM18U, ALKM917U-A,

ALKM18U-C, ALK9195U)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成20年 2月29日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫第1工場)

社団法人 仮設工
会 長 鈴木



試験成績書



総数 8頁中の 5頁
試験番号 0802-01801-4202

- 仮設機材の種類、型式及び数量 階段枠 ALK1819U 3台
- 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、階段枠による。
- 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
- 試験結果


(1) 踏み板及び支持材のたわみ試験

供試体 No.	1	2	3
荷重 0~1.96 kN 時 の鉛直たわみ mm	合成たわみ 0.7	合成たわみ 0.5	合成たわみ 0.7
認定基準による値	合成たわみ 25mm 以下 踏み板のみのたわみ 15mm 以下		

(2) 支持材の曲げ試験

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度 kN	10以上	10以上	10以上	-
認定基準による値	4.90 kN 以上			

構造図



4	ステップ*	A6063	7	
3	キャップ*	A6063	14	
2	フレーム	A6063	2	
1	ツカミ金具	SS400	4	
品番	品名	材質	数量	備考