

認定番号 52-03-10

# 認定合格証

親綱支柱

SK-80D

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
認定の有効期限は認定日より9ヶ月とする

認定日 平成14年10月31日

江戸川機鋼株式会社 殿  
(埼玉工場)

社団法人 仮設工  
会 長 木 下



平成14年10月31日

# 試験成績書

社団法人 仮設工業会 会長 木下 鈞



申請者 江戸川機鋼株式会社 埼玉工場


供試体の種類、型式及び数量 親綱支柱 SK-80D 6本

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 社団法人仮設工業会が定める仮設機材認定基準による。
3. 試験結果 次のとおり。

### 落下阻止性能試験

供試体組 NO.	1		2		3	
供試体 No.	1	2	3	4	5	6
離脱の有無	無	無	無	無	無	無
折損及び亀裂の有無 (親綱支柱の高さ 落下後/落下前)	無 (92%)	無 (83%)	無 (86%)	無 (89%)	無 (84%)	無 (89%)
認定基準による値	折損の有無	支柱各部に折損及び亀裂がないこと				
	離脱の有無	支柱が支柱固定治具から離脱しないこと				
	親綱支柱の高さ	落下後/落下前×100≥70%				

### (構造図)



品名	規格	数量	単位	備注
12	ボルト #25六角	1	個	ナット同数(別添付)
11	P #27.2x2.6x20	2	本	ワームスライブ
10	PL 6.0x30x230	1	枚	
9	ボルト #9(22.2)	1	個	
8	ボルト #1 V7/8x140 ねじ止め	2	個	ボルト長4.6
7	#1 V7/8 3本 #835 #110	2	個	ボルト長4.6 ねじ止め
6	PL 3.2x38x200	2	枚	
5	φPL 4.5x53.6x(20+106.8)	2	枚	
4	PL 3.2x65x188.6	1	枚	
3	φPL 3.2x60x(15.8+50+15.8)	2	枚	
2	φPL 3.2x190x(110+60+110)	2	枚	
1	AP75x45x1.6x1035	1	本	