



簡易わく 認 04-17-98  
(簡易型建枠)

# 認 定 合 格 証

T-17B(T-17, A-610, YM-616B, KA-6117A, KG-1760)

YA-4117(YAM-4117)

YA-6155A(YAM-6155A, TL-17MCA)

上記の仮設機材は仮設機材認定基準に合格したので  
仮設工業会認定規程第7条により本証を交付する

平成8年11月30日


株式会社 大和工業所

千葉工場

殿

社団法人 仮 設 工

会 長 前






平成8年11月30日

# 試験成績表

社団法人仮設工業会会長



申請者名 株式会社大和工業所 千葉工場

供試体の種類、型式及び数量 簡易わく YA-4117 5枚

1. 構造等 構造図のとおり。 (簡易型建枠)
2. 試験方法 試験方法は、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格 (労働省告示第103号) による。
3. 試験結果 次のとおり。

### 3-1 脚柱載荷による圧縮試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5	平均値
強度 Kg	8115	7695	7725	7845	7665	7809
労働省規格による値	6500kg以上					


### 3-2 横架材載荷による鉛直たわみ試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5
荷重1000Kg時の鉛直たわみ mm	0.9	0.6	0.7	0.9	1.0
労働省規格による値	10mm以下				

### 3-3 交さ筋かいピンの引張試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5	平均値
強度 Kg	1090	960	880	805	850	917
労働省規格による値	600kg以上					

(構造図)



1	SS	2	ピン
2	SS	2	ピン
3	SS	2	ピン
4	SS	2	ピン
5	SS	2	ピン