



認定番号 2001-03311-14

認定合格証

壁つなぎ用金具

D-140

D-170

D-200

D-250

D-340

D-450

D-600

D-850

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2020年 1月31日

丸井産業株式会社 殿
(日石工業(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2001-03311-1401

発行日 : 2020年1月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業
会 長 豊 康 男



- 1 申請者 丸井産業株式会社
- 2 工場名 日石工業(株) 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 D-140 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 2020年1月17日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

- (1) 構造
規格第45条に適合している。
- (2) 強度等
規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	42.38	39.19	40.99	41.41	40.01	40.79
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

- (3) 表示
規格第47条に適合している。

- 8 特記事項
特になし