



認定番号 1005-12701-48

認定合格証

枠組足場用手すり枠

HSF-18I(HSF-15I, HSF-12I, HSF-09I, HSF-18M, HSF-15M, HSF-12M,
HSF-09M)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 5月31日

ホリ一株式会社 殿
(群馬工場)

社団法人 仮設工業会
会長 鈴木 芳美





試験成績書

総数 7頁中の 6頁
試験番号 1005-12701-4801

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 枠組足場用手すり枠 HSF-181 22枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、枠組足場用手すり枠による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

(1) 水平移動量及び強度試験

供試体 No.	1	2	3
荷重30kN時における水平移動量 mm	55	58	61
荷重100kN時の破壊の有無	無	無	無
認定基準による値	水平移動量: 100mm 以下 強度: 水平移動量が45cm以下で、かつ、重りを30秒間保持できること。		


(2) 5層組立て時の荷重試験

供試体 No.	4~7
最大荷重 kN	195.2
認定基準による値	138 kN 以上

(3) 落下阻止性能試験

供試体 No.	8~12	13~17	18~22
前踏み側への落下阻止の有無	中央部	有	有
	端部-1	有	有
	端部-2	有	有
妻側への落下阻止の有無	1	有	有
	2	有	有
認定基準による値	重りの落下を阻止できること		

構造図



寸法表

品名/寸法	A	B	C	D	E	F
HSF-18-1	1029	1020	1280	320	85	640
HSF-18-1	1524	1315	1280	320	85	420
HSF-12-1	1218	1010	1280	320	85	420
HSF-08-1	914	705	1280	320	85	310
HSF-18-M	1000	1001	1280	320	85	640
HSF-15-M	1000	1001	1310	350	85	420
HSF-12-M	1200	991	1310	350	85	420
HSF-09-M	900	691	1310	350	85	310

- ① 手すり材
- ② 中棧材
- ③ 補強材
- ④ 布材
- ⑤ 位置決め金具L
- ⑥ 位置決め金具R
- ⑦ 固定金具
- ⑧ 突き当て金具L
- ⑨ 突き当て金具R